


## ALLEGATO "A"



OGGETTO: Pomarance, Teatro "Accademia dei Coraggiosi"

- 1) Limitare il numero di persone complessivamente presenti in modo da non superare le 213 unità.
- 2) Le vie di accesso e di esodo ed i relativi spazi esterni siano tenute costantemente sgombre e libere da qualsivoglia materiale o impedimento.
- 3) Mantenere attuata la segnaletica di sicurezza in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 584/82.
- 4) Controllare la perfetta efficienza delle uscite di sicurezza e degli impianti di illuminazione di emergenza prima di ogni apertura al pubblico.
- 5) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza contro gli incendi.
- 6) Divieto di utilizzare o detenere gas combustibili e/o infiammabili.
- 7) I locali indicati come "deposito" siano mantenuti sgombri da qualsivoglia materiale combustibile o infiammabile e mantenuti chiusi all'accesso del pubblico.
- 8) Le installazioni elettriche devono essere sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge nei tempi temporali previsti.
- 9) Non dovranno essere posti festoni od addobbi di materiale facilmente combustibile, rimanendo proibito di mascherare od ostruire le uscite e le lampade di emergenza.
- 10) Non dovranno esserci fili elettrici volanti od appoggiati sul pavimento.
- 11) I materiali di rivestimento e di arredo dovranno essere mantenuti in modo da rispettare costantemente le condizioni di posa in opera stabilite dagli estremi di omologazione in particolare dovranno essere immediatamente sostituiti gli elementi deteriorati o danneggiati nell'uso (poltroncine, rivestimenti, moquettes, ecc..).
- 12) Durante lo spettacolo dovrà essere effettuato un servizio di vigilanza continuo a mezzo di persone addestrate sui provvedimenti e comportamenti che devono essere tenuti in caso di incendio.
- 13) Non dovrà essere modificata in alcun modo la situazione del locale. Ove si intenda per il futuro utilizzare il locale per scopi diversi da quelli indicati nella licenza di esercizio dovrà prodursi, per la preventiva approvazione da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, la relativa documentazione tecnica che descriva compiutamente le caratteristiche dei luoghi così modificati, gli impianti, gli eventuali arredi e/o addobbi, le specifiche misure di sicurezza previste e quant'altro occorra per un'informazione completa ed obiettiva sotto lo specifico profilo della sicurezza.
- 14) Che il locale sia in regola con le autorizzazioni comunali previste dall'art.221 T.U., leggi sanitarie.
- 15) Durante le manifestazioni, la porta di comunicazione tra il palco e il primo ordine di palchi sia mantenuta chiusa.

