

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA: Penetrometro leggero "PENNI 30"

Studio di Geologia Applicata

Via di Tiglio, n°242/c - 55061 Carraia (LU)

tel & fax 0583/983353 E-mail: studio.campetti@libero.it

PROVA N°1

LEGENDA:

Prof. = profondità in metri

N = numero di colpi per 10 cm.

Rd = Resistenza dinamica [Kg/cmq]

Nspt = equivalente "standard penetration test"

Committente: Lupi alessandro

Cantiere: Via Castello

Località Serrazzano

Comune: Pomarance

Data: 29/03/05

Prof.	N	Rd	Nspt
0,1	13	52	10
0,2	7	28	5
0,3	4	16	3
0,4	4	16	3
0,5	4	16	3
0,6	3	12	2
0,7	4	16	3
0,8	5	20	4
0,9	6	24	5
1,0	6	23	5
1,1	10	38	8
1,2	12	45	9
1,3	14	53	11
1,4	14	53	11
1,5	12	45	9
1,6	13	49	10
1,7	24	90	18
1,8	14	53	11
1,9	13	49	10
2,0	13	46	10
2,1	13	46	10
2,2	28	99	21
2,3	60	213	45
2,4	80	284	61
2,5	-	-	-
2,6	-	-	-
2,7	-	-	-
2,8	-	-	-
2,9	-	-	-
3,0	-	-	-
3,1	-	-	-
3,2	-	-	-
3,3	-	-	-
3,4	-	-	-
3,5	-	-	-
3,6	-	-	-
3,7	-	-	-
3,8	-	-	-
3,9	-	-	-
4,0	-	-	-
4,1	-	-	-
4,2	-	-	-
4,3	-	-	-
4,4	-	-	-
4,5	-	-	-
4,6	-	-	-
4,7	-	-	-
4,8	-	-	-
4,9	-	-	-
5,0	-	-	-

Prof.	N	Rd	Nspt
5,1	-	-	-
5,2	-	-	-
5,3	-	-	-
5,4	-	-	-
5,5	-	-	-
5,6	-	-	-
5,7	-	-	-
5,8	-	-	-
5,9	-	-	-
6,0	-	-	-
6,1	-	-	-
6,2	-	-	-
6,3	-	-	-
6,4	-	-	-
6,5	-	-	-
6,6	-	-	-
6,7	-	-	-
6,8	-	-	-
6,9	-	-	-
7,0	-	-	-
7,1	-	-	-
7,2	-	-	-
7,3	-	-	-
7,4	-	-	-
7,5	-	-	-
7,6	-	-	-
7,7	-	-	-
7,8	-	-	-
7,9	-	-	-
8,0	-	-	-
8,1	-	-	-
8,2	-	-	-
8,3	-	-	-
8,4	-	-	-
8,5	-	-	-
8,6	-	-	-
8,7	-	-	-
8,8	-	-	-
8,9	-	-	-
9,0	-	-	-
9,1	-	-	-
9,2	-	-	-
9,3	-	-	-
9,4	-	-	-
9,5	-	-	-
9,6	-	-	-
9,7	-	-	-
9,8	-	-	-
9,9	-	-	-
10,0	-	-	-



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA: Penetrometro leggero "PENNI 30"

Studio di Geologia Applicata

Via di Tiglio, n°242/c - 55061 Carraia (LU)

tel & fax 0583/983353 E-mail: studio.campetti@libero.it

Committente: Lupi alessandro

Cantiere: Via Castello

Località Serrazzano

Comune: Pomarance

Data: 29/03/06

PROVA N°1

