

### ***Prova penetrometrica statica CPT3***

**Livello A      da 00.00 a 03.00m dal p.c.**

Limo sabbioso.

**Livello B      da 03.00 a 07.00m dal p.c.**

Limo argilloso.

**Livello C      da 07.00 a 07.60m dal p.c.**

Limo sabbioso.

**Livello D      da 07.60 a 11.60m da p.c.**

Limo argilloso. Di tale livello non è stata intercettata la base.

### *Prova penetrometrica statica CPT3*

LIVELLI LITOTECNICI	Caratteristiche fisico-meccaniche			Parametro geomeccanico
	$\phi$ (°)	$c_u$ (kg/cm <sup>2</sup> )	$\gamma$ (t/m <sup>3</sup> )	$E_{ed}$ (kg/cm <sup>2</sup> )
LIVELLO A: limo sabbioso.	27.0°	0.30	1.85	77
LIVELLO B: limo argilloso.	20.0°	0.55	1.95	167
LIVELLO C: limo sabbioso	27.0°	0.50	1.85	270
LIVELLO D: limo argilloso.	20.0°	0.75	1.95	245